



## VÉDŐCSÖVEK

Erősrármű berendezések védőcsöve mennyezeten: MÜ-III 16mm átm.

Erősrármű berendezések védőcsöve oldalraiban: MÜ-III 16mm átm.

MÜ-III 21mm átm.

MÜ-III 36mm átm.

## SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a szakági kivitelezőkkel egyeztetni kell, a berendezések, tartószerkezetek helyét pontosítani kell, a módosításokat a tervén rögzíteni kell. Az EPH rendszerbe minden nagyobb kiterjedésű idegen fém-fém szerkezetet be kell kötni.

Az EPH gerincvezetőt 16 mm2 zöld/sárga Mkh vezetéssel kell kioldítani.

A ledgázó kötések készítésekor 6 mm2 zöld/sárga Mkh vezetéket kell alkalmazni.

A külső homlokzatra tervezett lámpatestek helyét szerelési módját a kivitelezés során le kell egyeztetni, pontosítani kell. A villamos berendezéseket figyelmeztető és hovatartozásukat jelölő felirattal kell ellátni. A villamos elosztóberendezésekben a végleges állapotot rögzítő egyvonalas kapcsolási rajzot el kell helyezni; a beépített villamos berendezéseket terv szerinti, az áramköröket helyiség megnevezéssel együtt fel kell tüntetni.

A fal-, és födémátírókat az érintett épületszerkezet tűzvédelmi jellemzőivel azonos műszaki jellemzőkkel rendelkező tömítő anyaggal kell helyredíteni!

## Jelmagyarázat a GF-01 tervlapon!

Érintésvédelem: TN rendszerű nullázás,

áram-védőkapcsolóval kiegészítve.

Ép.villamos tervező:		Tervező:	
<b>Csék Csaba</b>		<b>Dokuplan Kft.</b>	
V 20-0497		8800 Nagykunizsa, Kintesi u. 69.	
		Email: csekcsa@gmail.com	
Ép.villamos tervező:		Megrendelő:	
<b>Sasvári Ferenc</b>		<b>Letenye Város Önkormányzata</b>	
V 20-0600		8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.	
Építész tervező:		Tervező:	
<b>Sasvári Ferenc</b>		<b>"Happy bike" Kétfoldos Centrum</b>	
		(8868 Letenye, Eötvös L. u. 25. Hrsz.: 588)	
Épületépítész tervező:		Dátum:	
		2018.07.	
Épületépítész tervező:		Megjegyzés:	