



JELMAGYARAZAT:

- fűtési előremenő vezeték
- fűtési visszatérő vezeték

- 1 IMMERGAS Victrix EXA 28 EFP kondenzációs kombi gázkazán Q=28,4 kW
- 2 Egyedi osztó–gyűjtő NA50 acélcsőből kialakítva, 1″-os csatlakozással 2x0,75m³/h
- 3 Egyedi osztó–gyűjtő NA50 acélcsőből kialakítva, 1″-os csatlakozással 2x0,83m³/h
- 4 IMMERGAS DIM ABT EFP kétkörös, egy keverőszelvényes fűtési modul

Terve: LETENYE 389 HRSZ. ALATT ÉPÍTENDŐ TERMEKŰ PÁNC ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÓ FELTÉTELEK KIALAKÍTÁSÁNAK GÉPESZETT KIVETELI TERVE			
Tervező:	FÜTÉS FÜGGŐLEGES CSŐTERV	Tervező:	Zakócs Ferenc
Megrendelő:	LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8868 LETENYE KOSSUTH. U. 10.	Méretarány:	1:50
Tervező:	ZAZO TERV KFT. Nagykanizsa, Rákóczi u. 17.	Dátum:	2018.10.09.