



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

# Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000878272018

## Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Ajánlatkérő neve: **Letenye Város Önkormányzata**

Közbeszerzés tárgya: **Termelői piac kialakítása Letenyén**

## Kommunikáció

### Fejdatok

Eljárási cselekmény típusa:	Kiegészítő tájékoztatás nyújtása - KTNY		
Küldés időpontja:	2018.11.26	Küldő szervezet/felhasználó	Dombai Tibor

### Leírás

Tisztelt Ajánlattevők! A „Termelői Piac kialakítása Letenyén” tárgyú közbeszerzési eljárásban kiadott közbeszerzési dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket kiegészítő tájékoztatás keretén belül az alábbiak szerint megválaszoljuk. ad.1. válasz: A Vállalkozási szerződéstervezet 4. pontja rendelkezése szerint az építésvezető általános költségek is a szerződéses árban – külön tételes részletezés nélkül – kell, hogy fedezettel bírnak. ad.2. válasz: Csatoljuk. ad.3. válasz: Az ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS 9.3 Tűzvédelem fejezet tartalmazza. ad.4. válasz: A 76,6 m3 és 130,18 m3 kitermelt föld helyben marad szállítást ezért külön nem számoltunk, a 76,6 m2 helyszínen 200 m belüli mozgatóját költségteltük. ad.5. válasz:Árazatlan költségvetést csatoljuk ad.6. válasz: nem lesz parkoló felfestés, mert oda zúzottkővet terveztünk, nem kell költségelni. ad.7. válasz: A 4db kézi tűzoltó készülék kimaradt kérjük költségelni. ad.8. válasz: A 2 db takarító szekrény kimaradt kérjük költségelni. ad.9. válasz:A növénytelepítésre alkalmas ládák nem készülnek, elmaradnak, nem kell költségelni. ad.10. válasz: a LEIER VERDE burkolat elmarad nem kell költségelni. ad.11. válasz:Glettelés a két nagy teret elválasztó gipszkarton falon és az oldal gipszkarton álmennyezeten készül 104,4 m2 mennyiségben, kérjük költségelni. ad.12. válasz:Csak a zuhanyzónál készül 5,0 m2 felületen, kérjük ott költségelni. ad.13. válasz:lásd 11 pontnál a diszpeziós festést 104,40 m2 kell költségelni. ad .14. válasz: A külső lépcső zsaluzása szerepel, benn van a költségvetésben. ad.15. válasz: Külön nem kell a temperálással számolni a002 és 019 helyiségekben tervezett padlófűtéssel terveztük biztosítani. ad.16. válasz: A költségvetésben valóban 7 ablakkal kevesebb szerepel kérjük költségelni. ad.17. válasz: A szekcionált 3,75 x 3,50 m kapukból 3 db kerül beépítésre 3 db-ot kell költségelni a + 1 elmarad. ad.18. válasz:A Főösszesítőben az ÁFA-val növelt bruttó összeget az Ajánlattevő adja meg, mivel a Támogató az ellenőrzése során még az exceles táblázatkezelés kerekítéséből adódó (1 Ft-os) eltérést sem fogadja el. Nagykanizsa, 2018. 11. 26. Az Ajánlatkérő megbízásából Dombai Tibor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00675

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
Kiegészítő tájékoztatás nyújtása	Kieg. tájékoztatás, műszaki leírások, hűtőkamrák árazatlan	Tajekoztatasa_kikuldese_2018.11.26.zip	Részletek